

Data:.....Prot.n.(*).....

Classificazione: 12.30/2014PAREST07 CDS_ENTI ESTERNI-128/2024A

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Alla Provincia di Alessandria
Direzione Ambiente
Servizio Energia e Tutela qualità dell'aria
protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

e p.c. AIPo
Ufficio operativo di Alessandria
ufficio-al@cert.agenziapo.it

Rif. prot. n. 31128 del 10/06/2025 ns. prot. n. 26458 del 13/06/2025

OGGETTO: Istanza autorizzazione ex D.Lgs. 190/2024 alla realizzazione e all'esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (agrivoltaico) denominato "San Vigilio". Richiesta di verifica adeguatezza e completezza documentazione. Proponente: Domani Solare 2 Srl - sede impianto: Strada Provinciale 85, Sale (AL)
Contributo tecnico e richiesta integrazioni.

In riferimento all'oggetto, visionata la documentazione presentata dal proponente e consultabile sul sito istituzionale della Provincia di Alessandria, il Settore scrivente evidenzia quanto segue.

Non si rilevano competenze nel merito per quanto attiene l'area di insediamento dell'impianto; contrariamente per il tracciato del cavidotto si segnala che questo, nel suo percorso dall'impianto alla cabina di trasformazione, interferisce con i torrenti Scrivia e Calvenza, corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Alessandria.

Si precisa che l'autorità idraulica competente per l'attraversamento del T. Scrivia è l'AIPo, mentre il per il T. Calvenza è il Settore Tecnico regionale scrivente.

Per quanto attiene il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523/1904 comprensiva dello schema di disciplinare di concessione demaniale da rendere in conferenza per l'interferenza del cavidotto con il reticolo idrico pubblico di competenza regionale (T. Calvenza), si richiede quanto di seguito riportato:

- stralcio mappa catastale con riportato il tracciato del cavidotto in progetto;
- modalità di attraversamento del corso d'acqua (staffaggio, sottotraccia, T.O.C.) In caso di utilizzo della T.O.C., l'attraversamento dovrà avvenire fuori sagoma rispetto al ponte esistente ovvero esternamente alle proiezione dello stesso (distanza almeno m 10), al fine di evitare che eventuali future manutenzioni/rifacimenti del manufatto possano interferire con il cavidotto stesso.
- sezione convenzionale del corso d'acqua a ridosso dell'attraversamento stradale, idoneamente quotata, con l'indicazione della posizione del cavidotto rispetto all'impalcato del ponte, specificando il corretto lato del ponte (di monte o di valle) nel caso di staffaggio.

- documentazione fotografica dello stato di fatto del sito di attraversamento.
- atto di assenso del proprietario del manufatto (ponte, guado, attraversamento aereo, soglia, traversa ecc.), all'utilizzo dello stesso finalizzato al rilascio del successivo atto di concessione demaniale corredato dall'indicazione degli estremi dell'autorizzazione idraulica, qualora esistente.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 del regolamento regionale n. 10/R/2022, questo Settore dovrà rendere il provvedimento di concessione con cui approva lo schema di disciplinare di concessione demaniale per le servitù derivanti dalle interferenze con il reticolo idrico sopra richiamato (T. Scrivia e T. Calvenza).

Successivamente al ricevimento del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi, questo ufficio inviterà il richiedente a firmare il disciplinare e a versare il canone e la cauzione secondo quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 3.

Si precisa però che per l'emissione dell'atto concessorio in seno al procedimento di cui all'oggetto, si rende necessario che l'AIPo formalizzi in sede di conferenza dei servizi l'assenso preliminare o i motivi di diniego all'attraversamento del T. Scrivia.

Si fa presente che il percorso del cavidotto risulta analogo a quello di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza pari a 41,164 MW, presentato da Iren Green Generation Tech S.r.l. nei comuni di Sale (AL) e Tortona (AL) con opere di connessione in comune di Castelnuovo Scrivia (AL) sottoposto a procedura di VIA di competenza statale, che prevederebbe l'attraversamento in TOC del T. Calvenza in prossimità del santuario Madonna delle Grazie, procedimento al momento sospeso stante i contenuti della nota della Provincia di Alessandria prot. n. 20523 del 24/4/2024 ns prot. n. 21110 del 26/04/2024, di irricevibilità dell'istanza di autorizzazione ex art.12 del D.Lgs. 387/03. A tale proposito si è riscontrato che il preventivo di connessione di Terna S.p.A. "A22_STMG+ACCETTAZIONE+VOLTURA" risulta erroneamente indirizzato ad Iren Green Generation Tech S.r.l. anziché Domani Solare 2 srl.

Si segnala che il cavidotto attraversa aree del comune di Castelnuovo Scrivia classificate a pericolosità geologica individuate dalle Fasce Fluviali del T. Scrivia, dalla Direttiva Alluvioni (PGRA), dalle classi IIIb2, IIIa, IIIind. del PRGC vigente, per la cui realizzazione compete all'Amministrazione comunale di Castelnuovo Scrivia, ai sensi del testo unico "Criteri e indirizzi in materia di difesa del suolo e pianificazione territoriale e urbanistica" approvato con DGR n. 8-905 del 24/03/2025, dichiarare che l'opera non è altrimenti localizzabile sotto il profilo tecnico, in quanto non sussistono alternative alla localizzazione dell'opera medesima al di fuori delle zone soggette a pericolosità geologica.

Si fa presente, inoltre, che tutti gli elaborati tecnici prodotti su base cartografica CTR (T01-Inquadramento CTR) dovranno essere rivisti su base BDTRE in quanto cartografia ufficiale di riferimento degli enti come stabilito dalla L.R. n. 21 del 01/12/2017.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Distinti saluti.

**Il responsabile di Settore
Ing. Davide Mussa**

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)*

*Referenti: Marcello Goldini
Patrizia Buzzi*