



*Aeronautica Militare*  
*Comando Squadra Aerea - 1<sup>a</sup> Regione Aerea*

P.d.C. Dott.ssa Campanella-02/73905532

**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**OGGETTO:** PRAT.1241/2025/CS: DITTA PAGNOLETTA SOLAR SRL: IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 8920 KWP IN VIA CASTELGAZZO SNC E OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NEI COMUNI DI POZZOLO FORMIGARO E NOVI LIGURE - Conferenza dei Servizi.

e, per conoscenza:

COMANDO LOGISTICO – Serv. Infrastrutture - V. le Università, 4 – 00185

ROMA

Riferimento: Foglio N.28224 datato 29/05/2025.

1. *L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.10 320 e segg.) a loro servizio.*
2. *Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.*
3. *Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:*
  - *di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);*
  - *di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;*
  - *elettrodotti, a partire da 60 Kv;*
  - *piattaforme marine e relative sovrastrutture.**(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail a [aerosquadraregione1.utp@aeronautica.difesa.it](mailto:aerosquadraregione1.utp@aeronautica.difesa.it)).*

*d'ordine*

**IL CAPO REPARTO f.f.**  
**SERVIZI TERRITORIALI E DI PRESIDIO**  
*(Gen. B. Luca BAIONE)*