



Comando  
Vigili del Fuoco  
Pavia

AREA PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA TECNICA

**A: Provincia di Alessandria**

DIREZIONE AMBIENTE

Servizio Tecnico V.I.A. - V.A.S - A.I.A.

Protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

**Oggetto: Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs.152/2006 di progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato e relative opere di connessione elettrica sito nei comuni di Rivanazzano Terme (PV) e Pontecurone (AL).**

Si riscontra la nota di codesto ufficio, assunta al protocollo di questo Comando n. 12447 del 06/06/2025, con la quale viene trasmessa la documentazione tecnica inerente all'oggetto, facendo presente che la Società, PV ITALY 1 SRL, non è ancora presente nel database di prevenzione incendi di questo Comando.

Esaminata comunque tale documentazione, si rileva che essa afferisce alla progettazione di impianto agrivoltaico non incorporato in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e quindi non soggetto, esso stesso, al parere di questo Comando; tuttavia potrebbero configurarsi altre attività soggette quali, ad esempio, le cabine di trasformazione BT/MT dotate di macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad un metrocubo.

Qualora si configurino attività che rientrano fra quelle indicate all'allegato 1 del DPR 151/2011, dovrà essere seguito l'iter previsto dallo stesso decreto anche al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 139/06.

Si chiede che quanto sopra espresso venga, in caso di assenza di un rappresentante del Comando VV.F., riportato in sede di verbalizzazione della seduta.

Il Funzionario incaricato  
IA Cristian ZACCHETTI

Il Comandante  
Dott. Ing. Alessandro Segatori  
(FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL CAD)