

VIA PEC

Spettabile

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Direzione Ambiente

Servizio Energia

protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

e p.c. **e-distribuzione S.p.A.**

Sviluppo Rete

Pianificazione Rete e Analisi Investimenti

Gestione Tecnica Connessioni

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

OGGETTO: CDS – Verifica adeguatezza e completezza documentazione – Richiesta integrazioni.

Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico).

Proponente: Iren Green Generation Tech S.r.l.

Comune: Alessandria (AL)

Con riferimento alla Vs. comunicazione prot. n. 0052265 del 03.10.2025 (ns. prot. TERNA/A20250118222 del 06.10.2025) di pari oggetto della presente, Vi comunichiamo che il Gestore di riferimento per l'iniziativa di produzione in oggetto è la Società e-distribuzione S.p.A., cui Vi rimandiamo per l'ottenimento dei necessari pareri.

Infine, Vi ricordiamo che le aree destinate all'installazione dell'impianto non dovranno interessare le fasce di servitù degli elettrodotti della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), tenendo conto che:

- tali fasce sono destinate a consentire l'ispezione e la manutenzione delle linee, e quindi il transito e la sosta dei nostri mezzi; tali attività non dovranno essere impedito o rese più difficoltose o gravose dalla realizzazione ed esercizio dei nuovi impianti nella predetta fascia;
- i conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11- 48, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale.

Rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Mauro Caprabanca