

Dipartimento di Prevenzione
S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
S.S. Ambiente e Salute
Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Trovato

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Direzione Ambiente - Servizio Energia
Via Galimberti n. 2
15121 - ALESSANDRIA

protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

Rif vs prot 45823 del 27/8/25 – prot ASL 91003 del 27/8/25

Oggetto: PANGOLETTA SOLAR SRL-POZZOLO FORMIGARO

Istanza di Autorizzazione ex D.Lgs. 190/2024 e smi alla realizzazione e all'esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (agrivoltaico). Convocazione Prima Conferenza dei Servizi Asincrona e Organo Tecnico. Trasmissione parere.

Valutata la copiosa documentazione tecnica pervenuta e la normativa specifica di settore: tenuto conto che l'intervento prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato da circa 8,9 MWp su terreno agricolo di circa 15,7 ettari. L'impianto integra la produzione di energia solare con l'attività agricola, grazie a strutture monoassiali "inseguitori" che si muovono seguendo il sole, aumentando la resa energetica e riducendo l'impatto sul suolo.

Non si prevedono alterazioni significative all'ambiente, con opere di mitigazione naturalistica (siepi e fasce arbustive perimetrali) atte a preservare e valorizzare la biodiversità locale

La scrivete, per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari di competenza, esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla realizzazione dell'impianto in oggetto, con le seguenti indicazioni tecniche:

1) in fase di realizzazione/cantiere:

- Adottare tutte le misure tecniche per evitare interferenze con sottoservizi durante scavi e movimentazione terra.
- Limitare la diffusione di polveri e rumori, e ridurre il disagio alla viabilità locale.
- Applicare integralmente le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro (DPI, bagni chimici, POS, PSC, ecc.).
- Predisporre procedure operative per la gestione di sversamenti accidentali di carburanti o sostanze da mezzi di cantiere.
- Valutare l'impatto acustico delle attività rumorose (es. macchina battipalo) e richiedere eventuale autorizzazione in deroga al Comune.
- In caso di ritrovamento di amianto, rifiuti, reperti archeologici o residui bellici, procedere secondo normativa vigente.
- Verificare la conformità dei materiali utilizzati per la viabilità interna (es. ghiaia) rispetto alle CSC, con certificazione analitica.
- Comunicare agli Enti eventuali modifiche progettuali, allegando schede tecniche dei nuovi materiali, privilegiando quelli più efficienti e meno impattanti.
- Produrre dichiarazione di conformità e collaudo tecnico degli impianti al termine dei lavori.

2) in fase di gestione dell'impianto fotovoltaico:

- Garantire programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria per mantenere l'impianto in condizioni ottimali.

Dipartimento di Prevenzione
S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
S.S. Ambiente e Salute
Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Trovato

- Effettuare controlli periodici sull'integrità della recinzione e sulla segnaletica di divieto di accesso.
- Attuare sorveglianza attiva per prevenire la diffusione di piante infestanti o allergeniche.
- Per la pulizia dei pannelli, utilizzare preferibilmente sola acqua; in caso di prodotti chimici, scegliere quelli con profilo tossicologico favorevole per salute e ambiente.

Distinti saluti.

Il Direttore
SS Ambiente e Salute
Dott.ssa Anna Maria Trovato



AMT/ln/dg

Riferimenti Amministrativi:
Katarzyna Rozdeba - Tel 0131 306268
Bacchin Floriano Paolo - Tel 0142 434516

S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
S.S. Ambiente e Salute
Email: ambiente@aslal.it
Posta Elettronica Certificata: aslal@pec.aslal.it
Tel: 0131 306268 – 0142 434516
Sito Web: www.aslal.it