



Città di Novi Ligure
Provincia di Alessandria
SETTORE TECNICO
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO
UFFICIO URBANISTICA

Spett.le **PROVINCIA DI ALESSANDRIA**
DIREZIONE AMBIENTE
SERVIZIO ENERGIA
Ing. Elena BIORCI

protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione ex D.Lgs. 190/2024 e smi alla realizzazione e all'esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (agrivoltaico).
Convocazione Prima Conferenza dei Servizi Asincrona e Organo Tecnico
Proponente: Pagnoletta Solar Srl - sede impianto: via Castelgazzo, snc - Pozzolo Formigaro (AL).
Trasmissione parere

Vista la Vs. nota n. 36250 del 27/08/2025 acquisita al protocollo comunale in data 27/08/2025 con n. 30459, avente come oggetto la convocazione della **Conferenza dei Servizi** in forma semplificata e modalità **Asincrona** secondo le modalità fissate dall'articolo 14 e seguenti della L. 241/1990 e ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 9 D.Lgs. 190/2024 e smi, per la realizzazione e l'esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (agrivoltaico) da ubicare in Comune di Pozzolo Formigaro, via Castelgazzo snc (potenze: massima 8920 kWp, in immissione 7500 kWp) e relative opere di connessione alla rete elettrica in Pozzolo Formigaro e Novi Ligure proposto dalla società Pagnoletta Solar srl.

Esaminata la documentazione progettuale pubblicata sul sito web della Provincia di Alessandria al link:

<https://provincia.alessandria.it/elenco-progetti-energia/elenco-progetti-depositati/art-9-dlgs-190-2024-depositati/pagnoletta-solar-srl-sede-legale-in-via-santorsola-n-3-milano-cap-20123-misede-impianto-via-castelgazzo-snc-pozzolo-formigaro-al/>

Si osserva quanto segue:

- l'opera in progetto consiste nella realizzazione di un campo agrifotovoltaico nel Comune di Pozzolo Formigaro;
- la connessione alla cabina primaria avverrà, tramite elettrodotto interrato, all'interno del territorio del Comune di Novi Ligure;
- la Relazione illustrativa allegata al progetto riporta che l'elettrodotto interrato sarà posizionato a lato della carreggiata stradale, in zona già rimaneggiata per il posizionamento di altre linee infrastrutturali, minimizzando i costi per i ripristini di asfalto ed i disagi alla viabilità.

Si riportano le seguenti considerazioni:

- al fine di salvaguardare la struttura stradale, oltre ad indicare preferibilmente l'utilizzo di tecnologie di scavo a basso impatto con contenimento delle emissioni polveri, si raccomanda di porre particolare



Città di Novi Ligure
Provincia di Alessandria
SETTORE TECNICO
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO
UFFICIO URBANISTICA

attenzione al metodo esecutivo dei ripristini stradali prevedendo il rifacimento del piano viabile asfaltato, oltre a disporre le dovute verifiche e attente analisi sulla presenza dei sottoservizi, tutto secondo le indicazioni che verranno fornire dall'Ufficio Viabilità previa trasmissione della richiesta di autorizzazione prima dell'inizio dei lavori;

- si osserva che il tracciato dell'elettrodotto interrato coinvolge alcune porzioni di territorio interessate dal vincolo ai sensi dell'art. 142 lett. c) del Dlgs 42/2004, per la presenza dei corsi di acqua pubblica Rio Gazzo e Fosso di Castel Gazzo. A questo proposito si richiede che venga prodotta idonea istanza di richiesta di Autorizzazione Paesaggistica o che in alternativa siano citati i casi di esclusione ai sensi del DPR 31/2017, se pertinenti.

Si allega il Parere dell'Ufficio Progettazione Lavori Pubblici di questo Comune.

In conclusione, **salvo quanto sopra espresso** si esprime **parere favorevole** all'intervento.

Distinti saluti

Novi Ligure, 10/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Giacomo Tofalo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale di cui
agli artt. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i.



Città di Novi Ligure

Provincia di Alessandria

SETTORE TECNICO

Data* Prot. n: *

**Protocollo riportato su metadato PEC, da citare nella risposta*

Comunicazione trasmessa solo mediante PEC

Spett.le Ufficio Urbanistica
SEDE

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato di potenza : 8,92 MW nel comune di Pozzolo Formigaro (AL) e comprensivo delle relative opere di connessione alla RTN in parte nel comune di Pozzolo Formigaro (AL) e Novi Ligure (AL)

Proponente: Ditta PAGNOLETTA SOLAR Srl. Sede legale: Via Sant'Orsola 3 – Milano.

Espressione di parere condizionato

In riferimento alla comunicazione da Voi inviata a qs. Ufficio in data 10/09/2025, prot. 30459 del 27.08.2025, in relazione a quanto in oggetto,

SI PRECISA QUANTO SEGUE:

- L'amministrazione Comunale di Novi Ligure ha approvato in data **23/12/2020**, con Deliberazione G.C. n.198, un **PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA** denominato **“NUOVO ASSE DI COLLEGAMENTO NOVI LIGURE – POZZOLO FORMIGARO, SOTTOPASSO VEICOLARE VIA VERDI E ROTATORIA P.ZZA XX SETTEMBRE E PROSECUZIONE SOTTOPASSO ESISTENTE DI STAZIONE.”**,
- Dato atto che in data 28/02/2023 si è svolta la Conferenza dei Servizi in forma simultanea ai sensi della Legge 241/1990 s.m.i. art.14 e seguenti, i cui pareri/nulla osta/autorizzazioni sono propedeutici all'approvazione del Progetto Definitivo delle opere succitate;

si esprime

C_F965 - C_F965 - 1 - 2025-09-10 - 0032333

PARERE FAVOREVOLE
condizionato dalle seguenti prescrizioni:

- la ditta **PAGNOLETTA SOLAR Srl.** dovrà farsi carico dei relativi oneri nell'eventualità di un futuro spostamento del cavidotto relativo ai lavori di *“realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato di potenza : 8,92 MW nel comune di Pozzolo Formigaro (AL) e comprensivo delle relative opere di connessione alla RTN in parte nel comune di Pozzolo Formigaro (AL) e Novi Ligure (AL)”*, che si renda necessario a causa di interferenze col progetto del **“NUOVO ASSE DI COLLEGAMENTO NOVI LIGURE – POZZOLO FORMIGARO”**.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO
Arch. Dario Grassi

