

*Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Difesa del Suolo
difesasuolo@regione.piemonte.it
PEC: difesasuolo@cert.regione.piemonte.it*

*Data **

*Protocollo **

Classificazione 13.160.30 PARPAI22/A18000; Fasc. 300/2025C/A1800A

() metadati riportati nella segnatura informatica
di protocollo*

Alla Provincia di Alessandria
Direzione Ambiente - Servizio Energia
protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

e p.c. Agenzia Interregionale per il fiume Po
protocollo@cert.agenziapo.it

Oggetto: D.Lgs. 190/2024 e smi. Istanza Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico).
Proponente: Iren Green Generation Tech Srl - sede impianto: fraz. San Giuliano via non specificata in Comune di Alessandria.

Riscontro

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, vista la documentazione progettuale pubblicata sul sito web istituzionale di codesta Amministrazione provinciale, considerato che l'ambito territoriale interessato dall'impianto fotovoltaico in progetto non interferisce né con le fasce fluviali PAI né con gli scenari di pericolosità del PGRA afferenti al Reticolo principale (RP), si comunica che lo scrivente Settore non ha alcuna competenza in merito.

Con riferimento, invece, al tracciato dell'elettrodotta interrato di connessione alla rete elettrica di media tensione che attraversa le fasce fluviali PAI del Torrente Scrivia in corrispondenza del centro abitato di Tortona, si osserva che, ai sensi dell'art. 38 delle NA PAI-Po, per tale opera è necessario uno studio di compatibilità da sottoporre a valutazione dell'Autorità competente (AIPo).

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore

Ing Gabriella GIUNTA

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005*

Coordinatrice dell'area pianificazione
Antonia Impedovo

Referente
Giorgio Gaido