

AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.r.l.

Centro Esercizio Tubazioni

Via Dante snc
20096 Limite fraz. Pioltello (MI)
Tel. 02.9269682 – 02.92913259

trasmessa via pec**Iren Green Generation**

Tech s.r.l.
Corso Svizzera, 95
10143 Torino

P036/2024 CET LIMITO

15/05/2024

Cw

OSSIGENODOTTO MILANO - GENOVA DN 12" - PN 64 Bar

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.29 dicembre 2003 n. 387 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "San Giuliano" avente potenza di picco 7,1788 MWp e potenza in immissione 6,2 MW da installare nel Comune di Alessandria con relative opere di connessione alla rete elettrica ricadenti nel Comune di Tortona (AL)

Interferenza con ossigenodotto AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL

In riferimento alla Vs. lettera Prot. TA000309-2024-P del 8 maggio 2024, e dopo aver visionato le tavole allegate, Vi comunichiamo il nostro accordo, per quanto di nostra competenza al progetto in oggetto.

Vi comunichiamo quanto segue:

Rilievi della nostra tubazione, saranno da noi eseguiti al momento opportuno, su Vostra richiesta ed alla presenza di un Vostro incaricato.

Nel punto di interferenza, la distanza tra il nostro impianto e il Vs. nuovo cavidotto, non dovrà essere inferiore a mt. 0,70 (**scavo a cielo aperto**) ed inserito in un tubo in pvc di mt 6.

Nel tratto di parallelismo, il Vs. cavidotto dovrà essere posato ad una distanza minima di mt 3 per lato dal nostro impianto (fascia di servitù).

Tutte le zone interessate dai Vostri lavori e riguardanti il percorso del nostro ossigenodotto, dovranno essere ripristinate come in origine.

Tutti i lavori in prossimità del nostro impianto, dovranno essere realizzati in nostra presenza, e sotto la direzione di un responsabile da Voi incaricato.

Data la particolare importanza del nostro impianto e per la sicurezza dello stesso, Vi invitiamo a voler adottare durante i lavori tutti quei provvedimenti e quelle cautele atte ad evitare danni e incidenti.

AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.r.l. Centrale di Limite CET

Sede Legale e Direzione: Via Bisceglie, 66 - 20152 Milano Tel. 02.4026.1
Cap. Soc. € 50.000.000,00 int. vers. - Reg. Imp. Milano, C.F. e P.I. 12874240158 - R.E.A. C.C.I.A.A. Milano N. 1591961
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Air Liquide Italia S.p.A. - it.airliquide.com

Inoltre, Vi ricordiamo che passati 4 (quattro) mesi dal presente comunicato ufficiale, questi sarà considerato annullato se i lavori interferenti al nostro impianto non saranno eseguiti, dovrà essere pertanto rimesso da parte Vs. una nuova richiesta di coordinamento per segnalazione di sottoservizi interferenti.

Per qualsiasi informazione, contattare il nostro CENTRO ESERCIZIO TUBAZIONI di Limoto – Via Dante Tel. 02/92913259 – 02/9269682.

Cordiali saluti



AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.r.l.
Centro esercizio tubazioni
20096 LIMITO (MI) – Via Dante

All: percorso ns. impianto