



Città di Tortona
Provincia di Alessandria

SETTORE LAVORI PUBBLICI E CUC
SERVIZIO PATRIMONIO E GESTIONE SERVIZI

OGGETTO: D.Lgs. 190/2024 e smi. Istanza di Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico). Convocazione Prima Conferenza dei Servizi Asincrona e Organo Tecnico. Proponente: BIBE 1 Srl, sede impianto: SP Castelnuovo Scrivia-Tortona snc, Tortona (AL). Contributo di competenza.

Alla Provincia di Alessandria Direzione Ambiente
Servizio Energia

protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria

OGGETTO: D.Lgs. 190/2024 e smi. Istanza di Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico). Convocazione Prima Conferenza dei Servizi Asincrona e Organo Tecnico.
Proponente: BIBE 1 Srl, sede impianto: SP Castelnuovo Scrivia-Tortona snc, Tortona (AL). Contributo di competenza.

Con riferimento al procedimento, di cui all'oggetto, alla nota di convocazione della Conferenza di Servizi, pervenuta a Questo settore il 23/09/2025 prot n. 29797, e agli elaborati prodotti a corredo dell'istanza, l'istruttoria ha evidenziato carenze nella documentazione progettuale relative alle opere di connessione che interessano il territorio comunale.

Carenze riscontrate:

1. Mancanza di sezioni in scala adeguata nei punti di interferenza con il reticolo idrografico minore (rogge) e con la viabilità comunale.
2. Assenza di planimetrie e sezioni in scala idonea riguardanti le modalità di scavo e di ripristino del manto stradale.
3. Mancanza di relazione tecnica dettagliata sulle fasi esecutive di scavo, posa in opera dei cavidotti/opere e ripristino del sedime viario.
4. Mancanza di documentazione riguardante le opere compensative, connesse alla realizzazione dell'impianto.

Pur evidenziando che le manomissioni di suolo pubblico saranno oggetto di specifica autorizzazione da parte

dell'ufficio scrivente, si chiede che venga già in questa fase documentata la previsione di intervento comprensiva di planimetrie e sezioni in scala adeguata e modalità di ripristino.
Si chiede altresì di produrre documentazione riguardante le ipotesi di opere compensative.

Rimangono salvi eventuali ulteriori approfondimenti istruttori in fase di rilascio dei provvedimenti, da parte di Questo Ente.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE

LUCOTTI LAURA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)