

VIA PEC

Spettabile

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Direzione Ambiente

Servizio Energia

protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

e p.c. **e-distribuzione S.p.A.**

Sviluppo Rete

Pianificazione Rete e Analisi Investimenti

Gestione Tecnica Connessioni

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

OGGETTO: CDS – Convocazione prima Conferenza dei Servizi Asincrona e Organo Tecnico D.Lgs. 190/2024 e s.m.i. – Istanza di Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico).

Proponente: Bibe 1 S.r.l.

Comune: Tortona (AL)

Con riferimento alla Vs. comunicazione prot. n. 50298 del 23.09.2025 (ns. prot. TERNA/A20250113242 del 23.09.2025) di pari oggetto della presente, Vi comunichiamo che il Gestore di riferimento per l'iniziativa di produzione in oggetto è la Società e-distribuzione S.p.A., cui Vi rimandiamo per l'ottenimento dei necessari pareri.

Infine, Vi ricordiamo che le aree destinate all'installazione dell'impianto non dovranno interessare le fasce di servitù degli elettrodotti della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), tenendo conto che:

- tali fasce sono destinate a consentire l'ispezione e la manutenzione delle linee, e quindi il transito e la sosta dei nostri mezzi; tali attività non dovranno essere impedito o rese più difficoltose o gravose dalla realizzazione ed esercizio dei nuovi impianti nella predetta fascia;
- i conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11- 48, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Mauro Caprabanca