



# COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Via G.B. Oddini n. 7 - 15068 POZZOLO FORMIGARO (AL)

Tel. 0143/417054 - Fax 0143/418872 - c.f./P.IVA 00251200069

Email: tecnico@comune.pozzoloformigaro.al.it - PEC: infopozzolo@legalmail.it

Prot. n.

Pozzolo Formigaro, lì 06/10/2025

Spett.le

Provincia di Alessandria

Direzione Viabilità 1

Sezione Coordinamento Tecnico Ambiente

Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria

Via Galimberti n. 2/A

15121 - Alessandria

PEC: protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

**OGGETTO: Autorizzazione ex art. 9 D.Lgs. 190/2024 e s.m.i. alla realizzazione e all'esercizio di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico). Verifica adeguatezza e completezza documentazione. Proponente: POZZOLO PV 1 S.r.l. - Sede impianto in Comune di Pozzolo Formigaro (AL), con accesso dalla Strada Mattellini, s.n.c.**

In riferimento alla Vs. nota del 15/09/2025, n.p.g. 48973, acquisita agli atti di questo Comune in data 16/09/2025 con prot. n. 8110 a seguito della verifica della documentazione presentata dal proponente, per quanto di competenza, si esprimono le seguenti considerazioni.

## **Autorizzazione posa cavi**

Dalla Relazione Generale di progetto si evince che la connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica avverrà mediante cavidotto interrato in media tensione (MT), lungo circa 1,4 km., da realizzarsi in parallelismo alla viabilità pubblica. Il tracciato prevede la posa di una doppia terna di cavi MT in tubazioni corrugate, con scavo a circa 1,2 m. di profondità e successivo ripristino della sede stradale.

Il Comune richiede che, oltre alle tavole grafiche depositate, il proponente predisponga per ciascun attraversamento e parallelismo con sottoservizi (metanodotti, oleodotti, condotte idriche, fognature, linee ferroviarie, strade statali e provinciali, sottoservizi comunali) una relazione tecnica specifica che descriva:

- le modalità esecutive dell'opera (scavo, trivellazione controllata, protezioni, profondità);
- le distanze di sicurezza adottate rispetto alle infrastrutture interferenti;
- i riferimenti normativi applicati (es. D.M. 17/04/2008 per i metanodotti, norme CEI per i cavidotti MT);
- le eventuali misure di sicurezza e ripristino.

Tale documentazione dovrà essere corredata dai nulla osta dei gestori competenti (SNAM, SIME, RFI, ANAS/Provincia, gestore idrico, ecc...) e dalle autorizzazioni comunali per gli attraversamenti che interessano sottoservizi di competenza comunale.

Tutta la documentazione tecnica relativa agli attraversamenti e alle opere di rete dovrà essere uniformata alla potenza nominale di progetto (18,486 MWp), evitando di riportare valori di potenza in immissione non pertinenti al procedimento autorizzativo.

La documentazione di progetto non comprende il “Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo”: si richiedono al proponente chiarimenti in merito ai volumi di scavo e di riporto necessari alla realizzazione dell'intervento, delle cabine ed alla posa dei cavidotti (Tavola Superfici e Volumi Movimento Terra con adeguate sezioni e una tabella riassuntiva di superfici e volumi richiesti) ai fini dell'applicazione del D.P.R. n. 120/2017 e s.m.i.

### **Osservazioni sul preventivo di connessione**

Dalla documentazione allegata [All.19 - Preventivo di Connessione] emerge che il preventivo di connessione prodotto (E-Distribuzione, 2022) risulta antecedente alla definizione progettuale delle opere di connessione attualmente sottoposte a valutazione. Si rileva pertanto una difformità temporale e contenutistica tra il preventivo e la Relazione Generale di progetto.

Inoltre, tale preventivo fa riferimento ad un Procedimento Unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 (punto 5. ITER AUTORIZZATIVO).

Peraltro, così come riportato al punto 10 dello stesso preventivo, *“il periodo di validità del presente preventivo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7.2 del TICA, è di 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso”*.

Il Comune di Pozzolo Formigaro, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024, precisa che l'autorizzazione unica riguarda l'impianto di produzione e le relative opere connesse nella loro interezza. Ne consegue che tutta la documentazione tecnica, ivi compreso il preventivo di connessione e gli elaborati delle opere di rete, deve essere coerente ed allineata alla potenza nominale di progetto dichiarata in istanza (18,486 MWp).

Si evidenzia che il preventivo di connessione rilasciato da e-Distribuzione riporta invece la potenza massima di immissione in rete (15,6 MW), inferiore alla potenza nominale dei moduli installati.

Si prescrive pertanto che il proponente provveda ad adeguare e uniformare gli elaborati progettuali, riportando unicamente la potenza nominale autorizzanda, al fine di garantire la chiarezza e la completezza e la congruenza della documentazione istruttoria.

### **Permesso di Costruire**

Le opere edilizie connesse all'impianto fotovoltaico (cabine elettriche BT/MT, cabina di consegna, locali tecnici, viabilità interna, recinzioni e piazzali di servizio) rientrano tra gli interventi soggetti a Permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

L'area interessata, secondo il PRGC e le NTA del Comune di Pozzolo Formigaro, è classificata come zona agricola, nella quale risultano ammissibili impianti tecnologici e le relative opere accessorie. Le verifiche dimensionali e planimetriche evidenziano che le strutture rispettano le distanze minime dai confini e dalle strade previste dalle NTA e non determinano interferenze con edifici residenziali o insediamenti sensibili.

L'area di impianto è attraversata da canali idrici ai quali nel PRGC viene attribuita una fascia di rispetto pari a 10 m. (art. 44 ter delle N.T.A. del PRGC), negli elaborati grafici della documentazione progettuale non si ritrova mai questa informazione.

Si richiede pertanto al proponente di integrare le tavole di progetto riportando il percorso dei canali idrici esistenti e le relative fasce di rispetto.

Si richiedono al proponente chiarimenti in merito alla regimazione delle acque e alla progettazione dei deflussi superficiali interni e perimetrali ai mappali interessati dall'intervento, considerando sia i canali idrici esistenti all'interno dell'area, sia la sottostante Strada Comunale Bissone.

Si segnala inoltre che parte del sito ricade in area soggetta a tutela archeologica (centuriazione romana). Pertanto, il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato al preventivo parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, nonché all'osservanza delle eventuali prescrizioni da questa impartite.

Si evidenzia altresì che la richiesta inviata alla Soprintendenza è stata redatta facendo riferimento alla potenza di immissione in rete (15,6 MW) indicata nel preventivo di connessione, e non alla potenza nominale effettiva di progetto (18,486 MWp) per la quale è stata presentata l'istanza di autorizzazione. Tale disallineamento deve essere sanato affinché la documentazione e i pareri acquisiti risultino coerenti con l'oggetto autorizzando

In generale, si evidenzia che dalla documentazione progettuale si rileva una difformità nella denominazione del soggetto richiedente: in alcuni elaborati è indicata la società *Pozzolo PV 1 s.r.l.*, mentre in altri compare la società *Solare s.r.l.*

Il Comune di Pozzolo Formigaro segnala la necessità che il proponente provveda ad allineare e uniformare tutta la documentazione progettuale alla corretta denominazione sociale, al fine di evitare incertezze circa il soggetto titolare del procedimento autorizzativo.

### **Titoli di disponibilità**

I titoli prodotti non provano l'effettiva disponibilità delle aree interessate dall'installazione dell'impianto, in quanto consistono in contratti preliminari sottoposti a condizione sospensiva e prevedono un termine per la stipula del definitivo ormai scaduto.

Inoltre tali contratti sono tutti intercorsi con la società SOLARE s.r.l. che è soggetto differente da quello che ha presentato l'istanza per l'autorizzazione ex art. 9, D.Lgs. n. 190/2024 oggetto del presente procedimento.

Il contratto prodotto tra Solare s.r.l. e Pozzolo PV s.r.l. costitutivo di diritto di superficie è privo di data certa e non risulta redatto nella forma della scrittura privata autenticata e contiene condizioni che non consentono di ritenere provata la "disponibilità" richiesta dalla norma.

Inoltre, non è chiaro quali siano i mappali interessati dalle opere di connessione e quali siano i titoli di disponibilità relativi.

E' quindi necessario che la società proponente produca titoli disponibilità validi ed efficaci e chiarisca quali mappali sono interessati dalle opere di connessione.

### **Misure compensative**

Manca qualsivoglia proposta di misure compensative al Comune di Pozzolo Formigaro.

**Ovviamente il Comune di Pozzolo Formigaro si riserva, alla luce delle integrazioni che verranno richieste alla società proponente, di esprimere il proprio parere nell'ambito della fissanda CDS.**

**Il Comune si riserva, inoltre, di prescrivere ulteriori condizioni in sede di rilascio delle autorizzazioni di propria competenza, a garanzia della sicurezza delle infrastrutture e del corretto ripristino delle aree interessate.**

Restando a disposizione per chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Geom. Alfredo Rosina

*documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*