



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL  
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## COMANDO VIGILI DEL FUOCO ALESSANDRIA

Alessandria, data del protocollo

UFFICIO: Prevenzione

Prot. N. \_\_\_\_\_ / P--**26292** Allegati: \_\_\_\_\_  
(da citare nella risposta)

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di  
CASTELNUOVO SCRIVIA

e, p.c.

Al SIG. LOPEZ DIEGO  
C/O RINGAS OVA SRL  
VIA GIOSUÈ CARDUCCI, 8  
34133 - TRIESTE  
*ringasovasrl@pecimprese.it*  
*bewsrll@legalmail.it*

Al Sig. Sindaco del Comune di Castelnuovo Scrivia

Alla Provincia di Alessandria  
Direzione Ambiente - Servizio Energia  
*protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it*  
Rif Prot. 62048 del 28/11/2025

**Tipo di procedimento** Art.3 DPR 151/2011. Valutazione del progetto – **Parere Favorevole Condizionato**  
**Istanza del:** 28/10/2025  
**Ditta:** RINGAS OVA S.R.L.  
**Indirizzo** CASCINA MORA S.N.C. – FRAZIONE OVA - 15053 CASTELNUOVO SCRIVIA

Allegato I al DPR 151/2011 n°:	Attività:
1.1.C	Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nm <sup>3</sup> /h)
2.2.C	Impianti di de/compressione gas combustibili, comburenti (potenz. > 50 Nm <sup>3</sup> /h)
6.2.B	Reti di trasporto gas infiamm. con densità rel. <0,8 (pressione > 2,4MPa)
36.2.C	Depositi di legnami, carbone, sughero e affini, q.tà > 500.000 kg
49.3.C	Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza > 700 kW

**Intervento in progetto:** Variante progetto approvato con nota prot. n. 23920 del 13/12/2024

Con riferimento all'istanza in oggetto, si esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto ai soli fini antincendio e fatti salvi i diritti di terzi, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza ancorché non espressamente richiamati negli elaborati, e che siano ottemperate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- Per quanto non oggetto del presente parere di variante permangono valide le prescrizioni di cui alla nota prot. n.23920 del 13/12/2024;
- Le pareti in cls poste ai lati delle trincee di stoccaggio abbiano classe minima di resistenza al fuoco almeno pari a 60 ed abbiano una altezza maggiore di 1 metro rispetto all'altezza del cumulo di rifiuti e resistere alle sollecitazioni derivanti dall'azione di spinta prodotta dai cumuli di materiale stoccato;
- Relativamente alle aree di stoccaggio delle materie prime combustibili (insilati, stocchi, ecc.), stante l'applicazione di un livello III per la strategia antincendio S.7, sia installato un IRAI conforme a quanto

*richiesto al paragrafo S.7.4.3 dell'allegato al DM 03/08/2015 e s.m.i. implementando la funzione principale A (rilevazione automatica dell'incendio).*

Si precisa che le norme e le guide tecniche proposte per la progettazione possono essere sostituite da altri riferimenti equivalenti nel rispetto dei criteri generali di cui all'art.22 del D.Lgs. 81/08, art.1 Legge 186/68 e art.5 DM 37/08.

A lavori ultimati e prima di esercire l'attività, ai sensi dell'art.4 del DPR 151/2011 dovranno essere trasmessi a questo Comando:

- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (mod. PIN 2-2023)
- l'Asseverazione a firma di professionista abilitato (mod. PIN 2.1 – 2018) completa delle dichiarazioni e certificazioni di cui al DM 7/8/2012.

All'atto del sopralluogo, dovranno essere rese disponibili la documentazione gestionale di cui al D.Lgs. 81/08 ed il fascicolo contenente gli allegati alle certificazioni e dichiarazioni di cui al DM 7/8/2012.

Si precisa che la documentazione deve essere redatta secondo la modulistica reperibile sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it) ed inoltrata, alternativamente:

- secondo le modalità previste dall'art. 38 DPR 445/00;
- tramite SUAP, secondo le modalità previste dalla nota del Ministero dell'Interno n.7227 del 21/03/2011, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), in formato pdf/A (certificazioni/dichiarazioni/ relazioni) e dwf (planimetrie), sottoscritta con firma digitale in formato CADES (estensione .p7m).

Tanto si comunica al Signor Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DPR 577/82.

Il Responsabile del Procedimento Tecnico

**Ing. Riccardo Briante**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

**IL COMANDANTE R.**

**Ing. Giuseppe Calvelli**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.