

Percolati a trattamento
presso le linee 1 e 2
Tav. A0.01_PFD

Acque da lavaggio filtro
autopulente - LINEA 1
Tav. A0.01_PFD

Acque da lavaggio filtro
autopulente - LINEA 2
Tav. A0.01_PFD

Ricircolo effluente in testa
all'impianto
Tav. A0.01_PFD

Acque da controlavaggio filtri
Tav. A0.01_PFD

Acque da controlavaggio filtri
Tav. A0.01_PFD

A stazione di rilancio PZ-01
Tav. A0.01_PFD

Smaltimento presso centri
terzi autorizzati

LEGENDA

- LINEA TRATTAMENTO PERCOLATI
- RICICOLI INTERNI E BY PASS (GENERICI)
- SCARTI DI PROCESSO (FANGHI, FONDAMI, ETC.)
- CONCENTRATI DA PROCESSI A MEMBRANA

- ACQUA INDUSTRIALE E/O EFFLUENTE DEPURATO
- DOSAGGIO CHEMICALS (VARI)
- IMMISSIONE ARIA
- SFIATI E RESPIRAZIONE SERBATOI
- FILTRO FOTOCATALITICO

- MISURA LIVELLO
- MISURA PORTATA
- MISURA PRESSIONE

Nota 1: In caso di necessità, i serbatoi S2 e S3 possono essere utilizzati per il deposito temporaneo dei concentrati da UF e RO. Qualora impiegati a questo scopo, saranno identificati con apposita etichettatura per segnalare il contenuto

Nota 2: Mediante apposite valvole di intercettazione, sarà inviata al pozzetto di campionamento, quando richiesto, l'intera portata di effluente depurato rilanciato dalle pompe P-11A/B (100 m³/h) per l'esecuzione delle analisi necessarie

SILPDUE s.r.l.		AB Green s.r.l.		CAVA LA BOLLA - ALESSANDRIA	
I.S.A.F.		Geotechnical Engineering		DISCARICA PER PIETRISCO FERROVIARIO CONTENENTE AMIANTO	
Via Paleocapa 19/2 - 17100 Savona TEL. 019-806914 FAX 019-802027 E-mail: isaf@isafsr.it		Via Gian Domenico Cassini 21 - 10129 Torino TEL. 011-19715336 E-mail: mario.manassero@geotechnical-engineering.com			
Titolo Tavola: IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE - PFD PARTE 2/2		Tavola n. 85		REVISIONI N. Data Motivo 1 31/03/2025 EMISSIONE	
Disegnatore: ICA	Scala: non in scala	N. Doc.: A23-008/T86	Nome file: T86.dwg	Formato: A1	