



# Città di Novi Ligure

Provincia di Alessandria

SETTORE TECNICO

Data\* Prot. n: \*

*\*Protocollo riportato su metadato PEC, da citare nella risposta*

*Comunicazione trasmessa solo mediante PEC*

**Spett.le Ufficio Urbanistica  
SEDE**

**OGGETTO: Autorizzazione ex art. 9 D.Lgs. 190 del 25.11.2024 e smi alla realizzazione e all'esercizio di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (agrivoltaico).**

**Proponente: Neton Sviluppo Italia Srl – Sede legale in Milano (MI), Via Ciovasso n. 4**

## **Richiesta Integrazioni per espressione di parere di competenza**

In riferimento alla comunicazione da Voi inviata a qs. Ufficio con prot. 54705 del 23.10.2025, in relazione a quanto in oggetto, vista la documentazione progettuale resa disponibile al seguente indirizzo:

<https://provincia.alessandria.it/elenco-progetti-energia/elenco-progetti-depositati/art-9-dlgs-190-2024-depositati/neton-sviluppo-italia-srl-sede-legale-in-milano-mi-via-ciovasso-n-4-istanza-di-autorizzazione-allinstallazione-e-allesercizio-di-impianto-di-produzione-di-energiada-fonti-rinnovabili-agrivoltaico-ai-sensi-dellart-9-dlgs-190-2024-e-smi-in-comune-di-noviligure-al-strada-vecchia-pasturana-snc/>

## **SI PRECISA QUANTO SEGUE:**

- Dall'analisi del progetto non risulta chiaro se intervengano modifiche alla morfologia del terreno (esplicitare dato relativo alla movimentazione delle terre per la posa di conduttore e la realizzazione degli scavi per le strutture di sostegno) e nello specifico se il reticolo idrografico attuale venga modificato. Si comunica che per l'espressione del parere di competenza dell'ufficio scrivente è necessario integrare la documentazione progettuale con una relazione dettagliata ed un elaborato specifico relativo alla regimazione delle acque ante e post intervento, nel rispetto del principio di invarianza idraulica;

C\_F965 - C\_F965 - 1 - 2025-11-11 - 0040255

- Vista la relazione geologico-geotecnica, si chiede di integrare la documentazione progettuale alla luce delle considerazioni conclusive relative alla regimazione delle acque superficiali e alla realizzazione dei fossi colatori a monte, a valle e lato della viabilità;
- Si richiedono chiarimenti in merito all'utilizzo, alla portata e alle manovre dei mezzi attesi, nonché la frequenza con cui verrà utilizzata la Strada Vecchia Pasturana, specificando tramite relazione illustrativa ed elaborati progettuali le opere di sistemazione previste, in quanto la documentazione risulta priva del necessario livello di dettaglio;
- Si chiede di verificare l'effettiva ubicazione della Cabina di ricezione in quanto, da sopralluoghi effettuati, non si trova riscontro con quanto riportato nelle tavole; in caso di rettifica sulla sua posizione fornire dettaglio relativo all'eventuale attraversamento del corpo stradale Strada vecchia di Pasturana;
- Risulta mancante una relazione sulle possibili interferenze delle opere di connessione e relativi elaborati grafici;
- Si chiede di fornire una sezione di dettaglio quotata relativa alla Strada Vecchia Pasturana e alla cortina verde a mascheramento, indicando:
  - la posizione delle piantumazioni onde evitare ingombro sulla sede stradale;
  - lo sviluppo dei fossi con evidenza dei limiti catastali;
- Si rimanda all'Ufficio Viabilità per eventuali disposizioni relativamente agli accessi carrai in progetto ed ogni altra considerazione utile riguardante le strade di proprietà comunale interessate dall'intervento.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO  
Arch. Dario Grassi

