



- LEGENDA:**
- NUOVA RETE ANTINCENDIO
 - IDRANTE UNI 70 NUOVA RETE
 - IDRANTE UNI 45 NUOVA RETE
 - RAGGIO D'AZIONE IDRANTE UNI 70 NUOVI (25 M. + 5 M. DI LANCIA)
 - RAGGIO D'AZIONE IDRANTE UNI 45 NUOVI (20 M.)
 - ATTACCO MOTOPOMPA
 - ⊠ VALVOLA DI CHIUSURA



STAZIONE APPALTANTE

COSMO S.p.A.
Via Achille Grandi, 45/c - Casale Monferrato (AL)
pec: info@cosmocasale.it

IMPRESA

ETICA S.P.A.
Via Antinolia, 115 - 80078 - Pozzuoli (NA)
mail: info@eticaspa.it

PROGETTAZIONE

C.G.A. S.R.L. - Prof. Ing. G. M. Baruchello
Via A. Tigrì, 11 - 00197 - Roma (RM)
mail: cga@cgaonline.it

ELABORATO

ANTINCENDIO
Planimetria generale rete idranti

CODIFICA							
prog.	tipo elab.	argomento	progress.	revisione	data	scale	plot
PFTE	EGR	VVF	003	B	12/25	1: 100	A1

rev.	data	descrizione	redatto	approvato
A	07/24	Emissione	GG	CGA
B	12/25	Integrazioni	GG	CGA
C				
D				
E				