



- LEGENDA:**
- NUOVA RETE ANTINCENDIO
 - IDRANTE UNI 70 NUOVA RETE
 - IDRANTE UNI 45 NUOVA RETE
 - RAGGIO D'AZIONE IDRANTE UNI 70 NUOVI (25 M. + 5 M. DI LANCIA)
 - RAGGIO D'AZIONE IDRANTE UNI 45 NUOVI (20 M.)
 - ATTACCO MOTOPOMPA
 - ⊠ VALVOLA DI CHIUSURA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO ED IL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI DA PRODOTTI ASSORBENTI PER LA PERSONA PAP - CASALE MONFERRATO (AL)

STAZIONE APPALTANTE

COSMO S.p.A.
Via Achille Grandi, 45/c - 15033 - Casale Monferrato (AL)
pec: info@cosmocasale.it

IMPRESA

ETICA S.p.A.
Via Antinimis, 115 - 80078 - Pozzuoli (NA)
mail: info@eticaspa.it

PROGETTAZIONE

C.G.A. S.R.L. - Prof. Ing. G. M. Baruchello
Via A. Tigrì, 11 - 00197 - Roma (RM)
mail: cga@cgaonline.it

ELABORATO

ANTINCENDIO
Planimetria rete idranti - esterna

CODIFICA							
prog.	tipo elab.	argomento	progress.	revisione	data	scala	plot
PFTE	EGR	VVF	003.a	B	12/25	1: 100	A1

rev	data	descrizione	redatto	approvato
A	07/24	Emissione	ds	csx
B	07/25	Integrazione	csx	csx
C	-	-	-	-
D	-	-	-	-
E	-	-	-	-