

Prot. n. (\*) \_\_\_\_\_

Alessandria, (\*) \_\_\_\_\_

(\*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: A, 6.10.20/02\_Pidr/A/35/2024A/A/PIAL4077/24

Alla Provincia di Alessandria

Direzione Ambiente - Servizio Energia

PEC: [protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it](mailto:protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it)

E p.c. Spett.le Ditta IREN GREEN GENERATION TECH Srl

PEC: [irengreengenerationtech@pec.gruppoiren.it](mailto:irengreengenerationtech@pec.gruppoiren.it)

**Oggetto:** PIAL4077 – Tortona (AL) – Torrente Scrivia – Modifica non sostanziale di autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianto di produzione di energia da fonte solare mediante conversione fotovoltaica. Sede impianto Tortona (AL) Località Rivalta Scrivia

Richiesta di verifica di adeguatezza e completezza documentazione.

Proponente: IREN GREEN GENERATION TECH S.r.l. con sede in Torino, Corso Svizzera, 95

Con riferimento alla procedura di cui alla nota di codesto Ente, trasmessa con Prot. n. 63084 del 04.12.2025 (acquisita al Prot. AIPO n. 36564 del 04.12.2025), esaminata la documentazione progettuale resa disponibile all'indirizzo web comunicato e depositata agli atti della scrivente Agenzia, relativa alla modifica dell'attraversamento del torrente Ossona con la linea di connessione si rappresenta quanto segue.

Il parere che compete alla scrivente Agenzia riguarda in generale:

- la compatibilità al PAI, ai sensi dell'art. 38 delle relative N.A, relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, ricadenti nelle fasce A e B del P.A.I.;
- il T.U. 523/1904, relativamente alla compatibilità idraulica delle opere ricadenti all'interno della fascia di rispetto delle opere idrauliche di diversa categoria (alveo inciso con relative fasce di rispetto dei 10 m a partire dai cigli superiori di sponda e fasce di rispetto dei 10 m dai relativi piedi arginali delle opere di contenimento dei livelli di piena.

Tanto sopra rappresentato, per consentire l'espressione del parere di competenza, si dovrà provvedere ad integrare la relativa documentazione progettuale, per come di seguito indicato:

- per l'attraversamento del torrente Ossona dovrà essere predisposta idonea planimetria e idonea sezione idoneamente quotate, con l'indicazione esatta delle distanze delle opere che saranno realizzate dal ciglio superiore di sponda del torrente Ossona e le quote di soggiacenza del cavidotto al di sotto del torrente stesso, in corrispondenza dei piedi delle scarpate in alveo;
- per i tratti ricadenti in fascia A e B del PAI dovranno essere predisposti idonei elaborati tipologici di dettaglio inerenti la linea MT interrata;

Cordiali saluti.

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Ing. Luca Franzi

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)