



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO VIGILI DEL FUOCO ALESSANDRIA

Alessandria, data del protocollo

UFFICIO: Prevenzione

Prot. N. _____ / P--29896 Allegati: _____
(da citare nella risposta)

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Tortona

Alla Sig.ra Santoro Eliana c/o BIBE 1 S.R.L.
bibe1srl@legalmail.it
fuelnewfuel3ba@legalmail.it

e, p.c.

Alla Provincia di Alessandria; Direzione Ambiente; Servizio Energia (Rif. Prot. N. 2916 del 23/01/2026)

Al Sig. Sindaco del Comune di Tortona

Tipo di procedimento: Art.3 DPR 151/2011. Valutazione del progetto – **Richiesta integrazioni**
Istanza del: 08/01/2026
Ditta: BIBE 1 S.R.L.
Indirizzo: Strada Provinciale Castelnuovo Scrivia SNC, 15057 Tortona (AL)

Allegato I al DPR 151/2011 n°:	Attività:
48.1.B	Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc

Intervento in progetto: Realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico

Con riferimento all'istanza in oggetto, si comunica che ai fini dell'espressione del parere di competenza di questo Comando è necessario fornire integrazioni/chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

- Dalla documentazione tecnica ricevuta risulterebbero 6 attività 48.1.B distinte con una quantità di olio pari a 1,36m³ cad.; andrà aggiornato il modulo PIN1 e conseguentemente integrato il contributo dovuto;
- Presenza di incongruenze in merito alla tipologia di trasformatori previsti; il modello PIN1 riguarda trasformatori BT/BT da 40kVA, mentre nella relazione sono AT/MT;
- La vasca di raccolta dell'olio risulta dimensionata sulla base della macchina avente maggior contenuto di olio, in contrasto al DM 15/07/2014 Titolo I Punto 3 (chiarimento PROT n. 7473 del 30/05/2012);
- Definire la capacità estinguente minima per gli estintori portatili di cui al Titolo II Capo V Punto 2;
- Dettagliare quanto previsto al Titolo II Capo V Punto 5, soprattutto in merito alle "necessarie esigenze di aria di richiamo";
- Risulta mancante un layout di dettaglio delle cabine, con evidenza delle caratteristiche previste al DM 15/07/2014;

Pertanto, ai fini dell'esame del progetto è necessario provvedere al perfezionamento dell'istanza facendo pervenire la documentazione sopra elencata entro 30 giorni dalla data di notifica della presente, ai sensi dell'art.2 comma 7 della Legge 241/90.

Detta documentazione si deve limitare al puntuale riscontro alle osservazioni riportate nella presente nota. Sostituzioni integrali di elaborati agli atti sono soggette nuovamente alla procedura di cui all'art.3 del DPR 151/2011.

Si precisa che la documentazione potrà essere inoltrata, alternativamente:

- secondo le modalità previste dall'art. 38 DPR 445/00;
- tramite SUAP, secondo le modalità previste dalla nota del Ministero dell'Interno n.7227 del 21/03/2011, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), in formato pdf/A (certificazioni/dichiarazioni/relazioni) e dwf (planimetrie), sottoscritta con firma digitale in formato CADES (estensione .p7m).

Nelle more di quanto sopra, i termini del procedimento di cui all'art.3 del DPR 151/2011 sono sospesi.

Tanto si comunica al Signor Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DPR 577/82.

Il Responsabile del Procedimento Tecnico

VD MATTEO BELLAGAMBA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

Per IL COMANDANTE

PD Ing. Amedeo PAPPALARDO

IL VICE COMANDANTE

DV Ing. Riccardo BRIANTE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.